

(案)
請書

収入
印紙

契約事項 第三機動隊真空式温水ヒータ点検整備業務委託

契約金額 金円
(うち消費税額 金円を含む)

契約内容 第三機動隊庁舎・道場棟に設置の真空式温水ヒータ点検整備の業務委託一式

上記の契約事項等は、次の条件に従ってお請けいたします。

- | | |
|-----------------|---|
| 1 契約履行期限 | 令和8年3月25日 |
| 2 委託場所 | 柏市 |
| 3 履行期限の遅延による賠償金 | 契約金額に対して履行期限の翌日より起算して、遅延1日につき契約締結日の国債の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号）第29条第1項の規程に基づき財務大臣が定める率（年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。）を乗じて計算した額とする。 |
| 4 支払条件 | 履行後適法な支払請求書を提出した日から30日以内とする。 |
| 5 支払遅延利息 | 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定めるところによる。 |
| 6 契約解除に対する違約金 | 本契約を履行しないときは契約金額の10分の1に相当する金額を徴収して解除する。 |

令和7年 月 日

支出負担行為担当官

千葉県警察会計担当官

青山 彩子 殿

住 所
会社名
代表者名

仕 様 書

1 委託名

第三機動隊真空式温水ヒータ点検整備業務委託

2 委託場所

柏市

3 業務対象機器

前田真空式温水ヒータ

- ・ヒータ型式：MFV-400NL-25P
- ・製造番号：5454／5455
- ・バーナー型式：LGX-50NL
- ・製造番号：TX-1293-1／TX-1293-2

4 業務目的

本業務は、第三機動隊の真空式温水ヒータが支障なく運転管理できるよう保守点検の一環として点検整備を行うもの。

5 委託期間

契約日から令和8年3月25日までの間

6 委託内容

- (1) 点検整備に必要な各種消耗部品を交換する。
- (2) 別紙「点検一覧表」のとおり
- (3) 全ての作業完了後総合的な試運転調整を行う。

7 その他

- (1) 本委託の適用仕様書は、国土交通省官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)による。
- (2) 受注者は、業務計画書を作成し、発注者に提出すること。
- (3) 業務終了後、点検結果報告書及び作業報告書を提出すること。作業報告書については、実施日を入れた記録写真とし、作業工程がわかるよう特記事項等を記載しA4版でまとめ、1部提出すること。
- (4) 保守・点検により判明した不具合箇所等については、修繕の重要度(優先度)を判定し明記した「点検結果による不具合等一覧表」(任意様式)を作成し、業務完了時に提出すること。
- (5) 受注者は、業務完了後、提出書類をもとに完成検査を受けること。
- (6) 本業務の実施において、既存施設に損傷を与えた場合は、発注者に報告の上、受注者の責任において速やかに復旧すること。
- (7) 本仕様書に明記なきこと又は業務内容において疑義が生じた時は、発注者と協議すること。

委託名：第三機動隊真空式温水ヒータ点検整備業務委託
点検一覧表

1 ヒータ本体

	点検項目	点検結果	備考
1-1	真空度の状態確認		
1-2	燃焼ガスの漏れの有無		
1-3	燃焼室、伝熱面のすす付、過熱その他の異常の有無		
1-4	運転水位の確認		
1-5	給水装置の確認		

2 チェンジャー

	点検項目	点検結果	備考
2-1	接続部の漏れの有無		

3 抽気装置

	点検項目	点検結果	備考
3-1	作動状態の確認		
3-2	配管各部のゆるみ、漏れの有無		
3-3	抽気ポンプグランドパッキンの調整		

4 制御安全装置

	点検項目	点検結果	備考
4-1	温度調節器の作動確認		
4-2	溶解栓、温度ヒューズの状態確認		
4-3	抽気、安全スイッチの機能確認		
4-4	タイマー設定時間の確認		
4-5	低水位スイッチの作動確認		

5 燃焼装置

	点検項目	点検結果	備考
5-1	バーナー点火、消火時の異常の有無		
5-2	炎の安定性の確認		
5-3	バーナータイルの損傷の有無		
5-4	送風機の振動、異常音、過熱の有無		
5-5	火炎検出装置の機能確認		
5-6	ガス遮断弁の機能確認		
5-7	配管、弁等からのガス漏れの有無		
5-8	燃焼調整		

6 燃焼系統

	点検項目	点検結果	備考
6-1	ガス遮断弁の弁越しテスト		
6-2	配管系統のガス漏れの有無		

			参考
委託名			<u>第三機動隊真空式温水ヒータ点検整備業務委託</u>
委託場所			<u>柏市</u>
委託内容			第三機動隊庁舎・道場棟に設置の真空式温水ヒータ点検整備の業務委託一式

内 訳 書

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 シーズンオン点検		1	式			
2 諸経費		1	式			
計						
消費税等相当額		10	%			
合計						

内 訳 書

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 シーズンオン点検						
前田真空式温水ヒータ	2基	1	式			
・ヒータ型式：MFV-400NL-25-P	2基					
・製造番号：5454/5455						
・バーナ型式：LGXL-50NL	2台					
・製造番号：TX-1293-1/TX-1293-2						
・製造年月：1997年11月						
シーズンオン点検 計		1	式			